

Số/No: 04 - 081023/TN2-XTHanoi
HD: 1090923/XTHanoi-YC

Trung Tâm Thử Nghiệm VLXD XTEST Hà Nội
/ XTEST Hanoi Building Materials Test Center - LAS XD 1684
Địa chỉ/Addr: No 18, 495/1/30 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi
Liên hệ/Contacts: 0869 129 209 / hn@xtest.vn / www.xtest.vn

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM / TEST REPORT

TÍNH CHẤT CỦA VỮA, KEO DÁN GẠCH - ĐÁ / GROUTS AND ADHESIVES FOR CERAMIC TILES - SLAB STONE

Ha Noi, 08/10/2023

Trang/Page(s): 1/1

Khách hàng/Client: **TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL**
Địa chỉ: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Đơn vị sản xuất: **CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬT LIỆU XÂY DỰNG XANH**
Địa điểm: 199A Tỉnh Lộ 830C, Ấp Thanh Hiệp, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Yêu cầu/Request: Thử nghiệm sản phẩm theo TCVN 7899-1: 2008

Loại mẫu/Sample name: **Keo dán gạch bám dính gấp 3 lần WesoonTile STICK X3 - Thương hiệu : Wesoon**

Mô tả mẫu/Description: 1 bao 25kg

Ngày nhận mẫu/Received date: 09/09/2023

Ngày thử nghiệm/Tested date: 09/09/23 - 08/10/2023

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST RESULT

STT/ No	Tên chỉ tiêu /Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Yêu cầu /Request TCVN 7899-1: 2008 Loại/Type C2TE (*)	Phương pháp thử /Test methods
1	Cường độ bám dính khi kéo ở điều kiện thường /The adhesion strength when pulling at normal conditions	N/mm ²	1.640	≥ 1.0	TCVN 7899-2 : 2008
2	Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm trong nước /Shear adhesion strength after water immersion	N/mm ²	1.490	≥ 1.0	
3	Cường độ bám dính khi kéo sau khi gia nhiệt /The adhesion strength when pulling after heating	N/mm ²	1.370	≥ 1.0	
4	Cường độ bám dính khi kéo sau chu kỳ đóng băng và tan băng /Tensile adhesion strength after freezing and thawing cycles	N/mm ²	1.240	≥ 1.0	
5	Độ trượt /Slip	mm	0.22	≤ 0.5	
6	Thời gian mở kéo dài /Open time	Phút /Mins	40	≥ 30	
	+ Cường độ bám dính khi kéo tại thời gian mở /Strength of adhesion when pulling at open time	N/mm ²	0.54	≥ 0.5	

* Hàm lượng nước trộn theo thông tin nhà sản xuất cung cấp

THỰC HIỆN
Test by



Phí Đình Định

TRUNG TÂM XTEST HÀ NỘI

XTEST Ha Noi Center

Trưởng phòng TN / Chief of LAB

XTEST

LAS - XD 1684

Nguyễn Văn Quyền

CÔNG TY CP XTEST HÀ NỘI

XTEST HANOI JSC

Giám đốc / Manager

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XTEST
HÀ NỘI**

Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Việt Hoàng