

Số/No: 01 - 231023/TN2-XTHanoi
HD: 1090923/XTHanoi-YC

Trung Tâm Thử Nghiệm VLXD XTEST Hà Nội
/ XTEST Hanoi Building Materials Test Center - LAS XD 1684
Địa chỉ/Address: No 18, 495/1/30 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Ha Noi
Liên hệ/Contacts: 0869 129 209 / hn@xtest.vn / www.xtest.vn

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM / TEST REPORT

TÍNH CHẤT CỦA VỮA, KEO CHÍT MẠCH

/ GROUTS AND ADHESIVES FOR CERAMIC TILES - SLAB STONE

Ha Noi, 23/10/2023

Trang/Page(s): 1/1

Khách hàng/Client: **TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN TQC CGLOBAL**
Địa chỉ: Số 51, ngõ 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Đơn vị sản xuất: **CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬT LIỆU XÂY DỰNG XANH**
Địa điểm: 199A Tỉnh Lộ 830C, Ấp Thanh Hiệp, Xã Thanh Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

/Manufacturer: Nam

Yêu cầu/Request: Thử nghiệm sản phẩm TCVN 7899-3: 2008

Loại mẫu/Sample name: **Keo chà ron Wesocon COLOR_C200 - Thương hiệu : Wesocon**

Mô tả mẫu/Description: 5 túi 2kg

Ngày nhận mẫu/Received date: 09/09/2023

Ngày thử nghiệm/Tested date: 09/09/23 - 23/10/2023

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST RESULT

STT/ No	Tên chỉ tiêu /Characteristics	Đơn vị /Units	Kết quả /Results	Yêu cầu /Request TCVN 7899-3: 2008 Loại/Type CG1 (*)	Phương pháp thử /Test methods
1	Cường độ uốn trong điều kiện tiêu chuẩn /Flexural strength under standard conditions	N/mm ²	5.42	> 2.5	TCVN 7899-4: 2008
2	Cường độ uốn sau các chu kỳ đóng và tan băng /Bending strength after freezing and thawing cycles	N/mm ²	4.51	> 2.5	
3	Cường độ nén trong điều kiện tiêu chuẩn /Compressive strength under standard conditions	N/mm ²	25.68	> 15	
4	Cường độ nén sau các chu kỳ đóng và tan băng /Compressive strength after freezing and thawing cycles	N/mm ²	23.51	> 15	
5	Độ hút nước /Water absorption				
	+ Độ hút nước sau 30 min /Water absorption after 30 min	g	1.24	< 5	
	+ Độ hút nước sau 240min /Water absorption after 240 min	g	3.26	< 10	
6	Độ co ngót/Shrinkage	mm/m	0.14	< 3	
7	Độ chịu mài mòn /Abrasion resistance	mm ³	865.0	< 2000	


* Hàm lượng nước trộn theo thông tin nhà sản xuất cung cấp

THỰC HIỆN
Test by



Lê Đình Tương

TRUNG TÂM XTEST HÀ NỘI
XTEST Ha Noi Center
Trưởng phòng TN / Chief of LAB



Nguyễn Văn Quyền

CÔNG TY CP XTEST HÀ NỘI
XTEST HANOI JSC
Giám đốc / Manager



Nguyễn Việt Hoàng